

Łódź, dn. 12.01.2002 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"DOŁY-MARYSIŃSKA"
91-712 Łódź, ul. Nowopolska 12/14

dotyczy: ocena przydatności urządzenia
do usuwania kamienia kotłowego

Urządzenie LAPIS-EX zostało zamontowane w miesiącu wrześniu 2001 r. w węźle cieplnym na budynku nr 37 w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 151/155. Urządzenie zamontowano na rurociągu Ø 32 instalacji ciepłej wody użytkowej. W trakcie prac konserwacyjnych w okresie dwóch miesięcy po zainstalowaniu urządzenia Lapis-ex stwierdzono znaczne wypłukanie osadów a tym samym powiększenie się średnicy wewnętrznej rurociągu. Urządzenie pracuje bez awaryjnie i nie wymaga obsługi.

INSPEKTOR
nadzoru Technicznego
Henryk Woźny
Henryk Woźny
upr. Łódź. 333/04/WŁ
upr. gdz. 2023/050